

Informacja uzupełniająca dot. zabezpieczenia wykopów.

Przyjęte w projekcie parametry ścianki:

- grodzice zimnogięte FLP 700/5 K1 3/5 o $W_x = 343 \text{ cm}^3/\text{m}$
- grodzice (wypraski) należy liczyć jako przewidziane do wyciągnięcia
- jedyną dopuszczoną technologią jest wciskanie grodzic
- długość zakotwienia w gruncie - min. 2,00 m poniżej dna wykopu

Uwaga.

Przyjęte w PB rozwiązanie zabezpieczenia wykopu podane jest jako jedno z możliwych - potencjalny Wykonawca w zależności od przyjętej technologii wykonania robót oraz posiadanego potencjału i doświadczenia może wykonać zabezpieczenie wykopów według indywidualnych rozwiązań.