



**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.**

Cieszyn, dnia 31 stycznia 2022 r.

I.dz. ZGK / GS / 44 / 2022

ML DESIGN Remigiusz Machej

ul. Cieszyńska 226

44-337 Jastrzębie Zdrój

*Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Zofii Kossak-
- Szatkowskiej w Cieszynie”.*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 5 stycznia 2022 r. (otrzymane w dniu 11.01.2022 r.) w sprawie jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. działając jako eksploatacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej m.Cieszyna informuje, co następuje.

Na przedłożonych rysunkach – Projektach zagospodarowania terenu (nr 01 i 02) opracowanych przez Panów: mgr inż. R. Machej oraz mgr inż. P. Lilla w listopadzie 2020 r. wyeksponowano kolorem pomarańczowym przebieg kanalizacji sanitarnej (ciągi główne i przyłącza do zabudowy).

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione na załączonych ww. rysunkach uzgadnia się w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej z następującymi z uwagami.

1. Pokrywy studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej winny być w całości zlokalizowane w terenie o jednorodnej nawierzchni (tj. terenie zielonym, asfalcie bądź nawierzchni rozbiegowej).
2. Na pokrywach / włazach studni rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji sanitarnej nie dopuszcza się sytuowania krawężników i obrzeży betonowych.
3. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych należy dostosować do rzędnej projektowanego terenu. Do ewentualnej regulacji wysokości studni betonowych należy stosować pierścienie regulacyjne, nie dopuszcza się stosowania zwęzek (konusów) zamiast płyt pokrywowych.
4. Przykrycie kanalizacji winno wynosić: min.: 1,4m w terenie obciążonym ruchem samochodowym i min. 1,2m w pozostałym terenie (ze względu na przemarzanie gruntu). W przypadku braku możliwości zachowania normatywnego przykrycia przewody należy zabezpieczyć przed zgnieceniem / przemarzaniem.
5. Skrzyżowanie projektowanego kabla oświetleniowego z kanalizacją sanitarną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami.
6. Roboty w pobliżu w/w kanalizacji należy prowadzić pod nadzorem pracowników tutejszego Zakładu. Wykonane roboty w pobliżu istniejącej kanalizacji sanitarnej (w tym regulację zwieńczeń studni), należy zgłosić do odbioru w tut. Zakładzie. Ewentualne uszkodzenia kanalizacji w trakcie prowadzenia robót będą usuwane staraniem i na koszt Wykonawcy bądź Inwestora przebudowy drogi.

Powyższe jest ważne 2 lata.

Załącznik: rysunki nr 01 i 02
Otrzymują: 1x adresat
1x ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. - GS a/a

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami
[Podpis]
mgr inż. Sylwia Rymorz

Dział Gospodarki Ściekami

✉ oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

📍 Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

☎ +48 33 851 55 35

📍 ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn

🌐 www.zgk.cieszyn.pl

✉ zgk@zgk.cieszyn.pl

☎ +48 33 479 41 00

Wysokość kapitału zakładowego: 19 651 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288