

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Cieszynie

ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 0229,
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

„ML DESIGN”

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe

Wasz znak:

Cieszyn, 20.08.2020r.

Nasz znak: PSGZA.0157.763.299.20

Dot.: uzgodnienie projektu przebudowy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)*.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, sieć gazową należy przebudować na koszt Inwestora.

Odcinki sieci przecinających przebudowywaną drogę należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu. Zachować nad gazociągiem przykrycie min. 0,8m, nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, gazociąg należy przebudować na koszt Inwestora. Niedopuszczalne jest umieszczenie warstwy nośnej nawierzchni bezpośrednio na gazociągu.

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.


W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

Przed przystąpieniem do prac inwestor winien złożyć w Gazowni w Cieszynie ul. Morcinka 10, **zlecenie pełnienia odpłatnego nadzoru nad w/w robotami** podając datę i znak uzgodnienia, oraz każdorazowo w terminie 3 dni przed przystąpieniem do prac powiadamiać telefonicznie wyznaczonego pracownika gazowni o prowadzeniu prac w pobliżu sieci gazowej.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Cieszynie

Krzysztof Waniolka

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie

Sprawę prowadzi: Specjalista ds. technicznych. Zbigniew Idus.

Nr SAP 160079125

Zał.: 1 plan

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Kopia: a/a