

Wyjaśnienia do SWZ II

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.9.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest - **Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem w Cieszynie.**

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. Poz. 1129 ze zm.), zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Pytania do specyfikacji zamówienia publicznego.

- wykonanie izolacji pionowej w różnych dokumentach jest przedstawione w odmienny sposób,
- projekt budowlany z 2021 roku , rys nr 12
- tynk cementowo wapienny
- papa termozgrzewalna
- styrodur
- folia kubełkowa
- zasypka żwirowa
- geowłóknina
- projekt arch-bud część opisowa punkt 3,5,1,a) izolacja pionowa
- tynki renowacyjne
- projekt budowlano wykonawczy marzec 2016 , F część opisowa punkt 1.
- tynk podkładowy
- preparat krzemianowo - hydrofobizujący
- szlam
- masa bitumiczno – polimerowa

Pytanie :

Czy można wykonać izolację bitumiczno – polimerową typu ciężkiego na podkładzie z szybkosprawnej masy naprawczej ?

Odpowiedź: Projekt budowlany z 2021 r. uwzględnia drenaż opaskowy oraz izolację pionową ściany fundamentowej, gdzie w części opisowej jest tynk renowacyjny od strony zewnętrznej, który można zastąpić np. szybkoschnącą masą naprawczą.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Katarzyna Głuchowska