

BRM.0003.440.2012

**BURMISTRZ MIASTA  
CIESZYNA**

Cieszyn, dnia 21.03.2012r.



OR-I.0003.6.2012

**Pan  
Andrzej Łukasiak  
Radny  
Rady Miejskiej Cieszyna**

W nawiązaniu do pisma OR-I.0003.6.2012 z dnia 15.03.2012r. dotyczącego awarii „sieci gazowej” na terenie Cieszyna w załączeniu przekazuję stanowisko Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. Rozdzielni Gazu w Cieszynie.

Z poważaniem

**Burmistrz Miasta**  
  
**mgr inż. Mieczysław Szczurek**

Rozdzielnik:

- 1 x Adresat
- 1 x Pan Bolesław Zemła  
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
- 1 x OR-I a/a
- 1 x a/a

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

**Rozdzielnia Gazu w Cieszynie**  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. (33) 852 02 29  
fax (33) 851 85 60

Wasz znak: OR-I.033.5.8.2012  
Nasz znak: B2-5020-3/12

<b>URZĄD MIEJSKI</b> w Cieszynie	
Wpł.	20.03.2012
Wysł.	Załatw. p. Sekretarz
L. dz.	69/A/12

Burmistrz Miasta Cieszyna  
mgr inż. Mieczysław Szczurek  
ul. Rynek 1  
43-400 Cieszyn


Cieszyn, 19.03.2012

Dot.: zapytania Radnego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Łukasiaka.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Łukasiaka, Rozdzielnia Gazu w Cieszynie informuje :

1. W okresie luty – marzec br. na terenie działania Rozdzielni Gazu nastąpiło do chwili obecnej 86 awarii gazociągów.
2. Przyczyną uszkodzenia gazociągów były panujące od stycznia spadki temperatury, które dochodziły do -30°C przy gruncie oraz brak pokrywy śnieżnej.
3. Przy usuwaniu awarii zaangażowana jest cała Rozdzielnia Gazu jak i firmy zewnętrzne (ul. Limanowskiego i Chrobrego gdzie wymienione są gazociągi na całej długości)
4. Awarie usuwane są w kolejności stworzonego zagrożenia osób i mienia.
5. Stawiane „kominy” w miejscach awarii powodują kontrolowany wypływ gazu, minimalizując stopień zagrożenia.
6. Niestety nie możemy wykluczyć, że po ustąpieniu mrozów w czasie rozmrażania się gruntu, mogą wystąpić kolejne awarie gazociągów.
7. Za utrudnienia związane z wykopami podczas usuwania awarii przepraszamy.

Z poważaniem

  
Tadeusz Wyszyński  
Kierownik Rozdzielni Gazu  
w Cieszynie

KO: a/a