

Cieszyn, 22 lipca 2022 roku

Szanowny Pan

Remigiusz Jankowski

Radny Rady Miejskiej Cieszyna

OR-I.0003.4.2022


Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 11 lipca 2022 roku znak BRM.0003.488.2022 w sprawie rozważenia możliwości instalacji klimatyzacji w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza uprzejmie informuję, że sprawa wykonania klimatyzacji w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza była już wielokrotnie analizowana. Ze względów technicznych możliwe są dwa rozwiązania:

- 1) montaż stałych urządzeń klimatyzacyjnych,
- 2) zakup przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych.

**Ad. 1)** Ze względu na zabytkowy charakter Sali Sesyjnej nie ma możliwości montażu jednostek klimatyzacyjnych bezpośrednio w pomieszczeniu Sali. Jedynym rozwiązaniem jest umieszczenie jednostek w korytarzu prowadzącym do Sali Narad (pokój 205) oraz wykonanie wyrzutni schłodzonego powietrza w formie ozdobionych krat. Wymiennik ciepła z wentylatorem można umieścić na elewacji budynku Ratusza od strony podwórka. Dodatkową trudność stanowi konieczność dokonania uzgodnień ze służbami Konserwatora Zabytków, które mogą wydłużyć lub nawet zniweczyć cały proces przygotowywania inwestycji.

**Ad. 2)** Zakup przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych, które w zależności od potrzeb, mogą schładzać pomieszczenie Sali Sesyjnej lub inne pomieszczenia (hol wejściowy, sale narad itp.). Kubatura Sali Sesyjnej wynosi około 450 – 500 m<sup>3</sup>, tak więc należy zakupić 2 urządzenia do powierzchni chłodzącej 100m<sup>2</sup> (wysokość pomieszczeń standardowo przyjmuje się 2,5m) lub 4 urządzenia do powierzchni chłodzącej wynoszącej 50m<sup>2</sup>. Ustawienie przenośnych klimatyzatorów nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.


Biorąc pod uwagę fakt, że Sala Sesyjna wykorzystywana jest sporadycznie, to pomijając sprawę możliwości techniczno - administracyjnych, z ekonomicznego punktu widzenia zabezpieczenie chłodzenia przez mobilne urządzenia pozwoli na pełniejsze wykorzystanie tych urządzeń w okresie między posiedzeniami Rady Miejskiej lub komisji Rady. Stąd proponuję zastosowanie takiego rozwiązania. Szacunkowy koszt zakupu tego typu klimatyzatorów wynosi ok. 16.000,00 zł.

Z poważaniem  
Burmistrz Miasta  
  
Gabriela Staszkiwicz

Opracowała: Grażyna Gągolska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Rozdzielnik:

- 1 x Pan Remigiusz Jankowski – Radny Rady Miejskiej Cieszyna
- 1 x Pan Łukasz Bielski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
- 1 x OR-I. - a/a.

  
NACZELNIK  
Wydziału Organizacyjnego  
Grażyna Gągolska