



UWAGA:

- istniejące uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
- nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje,
- rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi),
- skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym,
- rzędne terenu projektowanego podano w sposób orientacyjny, ostateczną rzędną wierzchu studni dopasować do rzędnych terenu,
- po rozplantowaniu terenu należy zachować minimalne przykrycie kanalizacji 1,2m (1,4m pod drogami) od wierzchu rury do rzędnej terenu, w przypadku braku możliwości zachowania wymaganego przykrycia należy rurę ocieplić warstwą keramzytu o granulacji 1–2cm, grubości 30cm
- przejście nad ciekami "bez nazwy" rurą PE ocieploną w rurze stalowej ochronnej, mocowanie na przyczółkach betonowych, całość zgodnie z rys. szczegółowymi.