



I.dz. ZGK / GS / 440 / 2022

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Cieszynie Sp. z o.o.**

Cieszyn, dnia 14 kwietnia 2022 r.

**INSTAL Cymorek Sp. j.**  
Pierściec, ul. Graniczna 22  
43-430 Skoczów

*Dotyczy: uzgodnienia aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej w Cieszynie”.*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. informuje, że uzgadnia – opracowany przez Pana mgr inż. Adama Sapetę w marcu 2022 r. projekt budowlany tom I – projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej w Cieszynie z następującymi uwagami:

- Za przyjęte rozwiązania projektowe odpowiada projektant.
- Projekt uzgadnia się pod warunkiem, że uzyskano zgody: Właścicieli / Administratorów posesji na przejście kanalizacją przez ich teren, a także gestorów uzbrojenia na projektowaną trasę kanalizacji.
- W obrębie działki nr 216/1 obręb 69, na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków, może wystąpić niezinventaryzowane uzbrojenie. W związku z tym – przed przystąpieniem do robót – należy wykonać przekopy kontrolne. Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
- Wszystkie studzienki rewizyjne z wyjątkiem studni S5 i S6 winny posiadać kinety zbiorcze.
- W dnie istniejącej studzienki rewizyjnej, do której zostanie włączona projektowana sieć kanalizacyjna, należy wyprofilować kinetę. Dopuszcza się również wymianę istniejącej studni na nową betonową Ø1000mm.
- Na studzienkach rewizyjnych, usytuowanych w terenie zielonym, należy zastosować włazy BEGU klasy 125.
- Wszelkie roboty wprowadzone w terenie działki nr 216/1 obręb 69 na której zlokalizowana jest pompownia ścieków należy prowadzić pod nadzorem pracowników tutejszego Zakładu.

Jeden egzemplarz przekazanej do uzgodnienia dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach, drugi egzemplarz przekazujemy w załączeniu.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata

Z up. Prezesa Zarządu  
Kierownik  
Działu Gospodarki Ściekami  
*Rymor*  
mgr inż. Sylwia Rymorz

Załączniki: jak w piśmie  
Otrzymują: 1x Adresat  
1x ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. - GS a/

**Dział Gospodarki Ściekami**

✉ oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

📍 Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

☎ +48 33 851 55 35

📍 ul. Słowicza 59  
43-400 Cieszyn

🌐 www.zgk.cieszyn.pl

✉ zgk@zgk.cieszyn.pl

☎ +48 33 479 41 00

Wysokość kapitału zakładowego: 21 481 000 zł  
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54  
REGON 241423780  
KRS 0000347288