

UWAGA:
– istniejące uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
– nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach wątpliwych należy wykonać wykopy kontrolne, aby ustalić kolizje,
– rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały podane w sposób orientacyjny (przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy sprawdzić je wykopami kontrolnymi),
– skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branżowym,
– rzędne terenu projektowanego podano w sposób orientacyjny, ostateczną rzędną wierzchu studni dopasować do rzędnych terenu,
– po rozplantowaniu terenu należy zachować minimalne przykrycie kanalizacji 1,2m (1,4m pod drogami) od wierzchu rury do rzędnej terenu, w przypadku braku możliwości zachowania wymaganego przykrycia należy rurę ocieplić warstwą keramzytu o granulacji 1–2cm, grubości 30cm
– przejście nad ciekiem "bez nazwy" rurą PE ocieploną w rurze stalowej ochronnej, mocowanie na przyczółkach betonowych, całość zgodnie z rys. szczegółowymi.

INSTAL Cymorek Sp. j.
Pierściec, ul. Graniczna 22
43-430 Skoczów

Inwestor:	Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43 - 400 Cieszyn
Zadanie:	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej w Cieszynie
Nr rys:	3.2
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek:	PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ
Skala:	1 : 100/500
Projektował:	mgr inż. Adam Sapeta, upr. bud. proj.-wyk. nr SLK/8197/PWBS/18
Sprawdził:	mgr inż. Janina Korcz, upr. bud. proj. nr 47/93 B-B
Data:	03.2022