

### Wyjaśnienia do SWZ

dotyczy: postępowania nr ZPIF.271.1.14.2022 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej**”.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących zastosowanych rur stalowych ochronnych na odcinku S5-S6. Projekt mówi o rurze stalowej ochronnej  $\varnothing 406,4 \times 8,8 \text{ mm}$  oraz  $\varnothing 508,0 \times 8,8 \text{ mm}$ , natomiast w przedmiarze, w poz. nr 51 i 52 dodano opis AISI 304, świadczący o tym, że rury mają być ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź:**

Na odcinku S5 – S6 należy zastosować rurę stalową czarną  $\text{fi}406,4 \times 8,8$  i  $\text{fi}508,0 \times 8,8 \text{ mm}$  odpowiednio zabezpieczoną powłoką antykorozyjną. Wskazana w przedmiarze poz. 51 i 52 stal nierdzewna gatunku AISI 304 to omyłka pisarska.

w z. Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Marcin Rycko