

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01,

**Gazownia w Cieszynie**  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 02 29,  
**Gazownia.Cieszyn@psgaz.pl**

**MILA PROJEKT**  
**BIURO PROJEKTÓW**  
**DORGOWYCH**  
Międzyrzecze Górne 469/2  
43-392 Międzyrzecze Górne

Wasz znak:

Cieszyn, 26.07.2022

Nasz znak: PSGZA.0157.763.180.22

Dot.: uzgodnienie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej – ul. Gospodarcza w Cieszynie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)

**W przypadku naruszenia konstrukcji podbudowy drogi, na odcinku sieci gazowej przecinającym przebudowywaną drogę należy zachować przykrycie min. 1,0 m, nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni oraz zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu. Niedopuszczalne jest umieszczenie warstwy nośnej nawierzchni bezpośrednio na gazociągu.**