

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji:  
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616

1044343573



**Jacek Gawron**  
**Międzyrzecze Górne 496 / 2**  
**43-392 Międzyrzecze Górne**

Data: 14.07.2022  
Nr pisma: TD/OBB/OMD/ 2022-07-14/0000001  
1044184414  
Sprawa: uzgodnienie remontu ul. Gospodarskiej w Cieszynie.  
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/MS/ 3055/2022

Odpowiadając na wniosek z dnia 06.07.2022 r ( data wpływu 11.07.2022 ) informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, orientacyjny przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, oraz stanowiska słupów stacji transformatorowej SN/nN i napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i nN będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Dokładne położenie naniesionych kabli ( w miejscach skrzyżowań i zbliżeń ) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego ). Przebiegi przewodów linii napowietrznych należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami zwracając uwagę na zachowanie normatywnych odległości pionowych drogi ( w przypadku zmiany jego rzędnych ) od przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych. Określenie dopuszczalnych odległości od przewodów napowietrznych linii energetycznych powinien dokonać uprawniony projektant o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych.

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej WN, 10 m od stacji transformatorowej i skrajnych przewodów linii napowietrznej SN, oraz 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia maszyn budowlanych, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Wykonawca przystępując do prac z użyciem sprzętu budowlanego, winien opracować i przedstawić do zatwierdzenia szczegółową instrukcję stanowiskową prowadzenia prac w strefie zbliżenia do linii WN, wraz z harmonogramem prac. W harmonogramie należy podać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii napowietrznych.

W przypadku prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych uniemożliwiających realizację inwestycji, należy przewidzieć możliwość przebudowy kolidujących urządzeń elektroenergetycznych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapy szt. 2  
Kopia: OMD6/MS

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A  
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.480.120,62 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku Białej  
Wydział Dokumentacji  
Starszy Specjalista ds. Pracowni Branżowych

Miroslaw Szajter

tauron-dystrybucja.pl