



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Cieszynie
ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 32 398 50 00,
gazownia.cieszyn@psgaz.pl

MILA PROJEKT
BIURO PROJEKTÓW
DROGOWYCH
Międzyrzecze Górne 496/2
43-392 Międzyrzecze Górne

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0157.763.294.21

Cieszyn, 10.08.2021r.

Dot.: uzgodnienie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Górny Chodnik w Cieszynie

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Projektowany remont drogi **nie koliduje** z siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić odległości zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 04.06.2013 poz. 640)*.

W przypadku naruszenia podbudowy drogi w miejscach skrzyżowania z siecią gazową, odcinki sieci gazowej należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu. Zachować nad gazociągiem przykrycie min. 1 m, nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Niedopuszczalne jest umieszczenie warstwy nośnej nawierzchni bezpośrednio na gazociągu.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, sieć gazową należy przebudować na koszt Inwestora.

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.

