

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01,

**Gazownia w Cieszynie**  
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 02 29,  
**Gazownia.Cieszyn@psgaz.pl**

**MILA PROJEKT**  
**BIURO PROJEKTÓW**  
**DROGOWYCH**  
Międzyrzecze Górne 496/2  
43-392 Międzyrzecze Górne

Wasz znak:

Cieszyn, 25.07.2022

Nasz znak: PSGZA.0157.763.179.22

Dot.: uzgodnienie projektu Budowa 11 miejsc postojowych w Cieszynie przy ul. Popiołka

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

**Zachować nad gazociągiem przykrycie min. 1 m, nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Niedopuszczalne jest umieszczenie warstwy nośnej nawierzchni bezpośrednio na gazociągu. Nawierzchnię nad gazociągiem należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.**

**W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z Gazownią w Cieszynie.**

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. Gazociąg w wykopach kontrolnych należy zabezpieczyć obsypką piaskową.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.