

**Zamawiający:**  
**Książnica Cieszyńska,**  
**ul. Mennicza 46,**  
**43-400 Cieszyn**

Dotyczy postępowania: Roboty budowlane. Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ul. Menniczej 46

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm) udziela odpowiedzi na złożone pytanie:

**Pytanie 1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej**

**A) Projekt instalacji zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, np. brak doboru pomp obiegowych**

**B) Projekt instalacji wody lodowej dla agregatów wody lodowej np. Brak doboru pomp obiegowych**

Odpowiedź:

Do dokumentacji dołącza się schemat zasilania nagrzewnic i chłodnic central klimatyzacyjnych z opisem dobranych urządzeń w załączeniu.

**Pytanie 2. Czy zakres prac przewiduje wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń, jeżeli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt i przedmiar instalacji elektrycznej z uwagi na braki w dokumentacji zwracamy się z zapytaniem o umożliwienie wizji lokalnej na obiekcie.**

Odpowiedź:

Należy wykonać nowe zasilanie elektryczne urządzeń klimatyzacji wraz z zabezpieczeniem z pomieszczenia rozdzielni głównej do pomieszczenia central wentylacyjnych wraz z wykonaniem szafki energetycznej rozdzielczej w pomieszczeniu central (przedmiar pozycja nr 58 i 60). Jednocześnie podtrzymujemy zapis z Rozdziału I sekcja 7, iż Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej. Wizję lokalną można dokonać godzinach otwarcia obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

**Jednocześnie informujemy, iż przedłuża się składanie ofert do dnia 12.10.2022 do godz. 9.00**

Z upoważnienia Dyrektora Książnicy Cieszyńskiej  
Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych – Jolanta Sztuchlik

.....  
*Jolanta Sztuchlik*