

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01,

Gazownia w Cieszynie
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 02 29,
Gazownia.Cieszyn@psgaz.pl

MILA PROJEKT
BIURO PROJEKTÓW
DROGOWYCH
Międzyrzecze Górne 496/2
43-392 Międzyrzecze Górne

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0157.763.174.22

Cieszyn, 25.07.2022

Dot.: uzgodnienie projektu remont parkingu w Cieszynie przy ul. Czarny Chodnik.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze.

Zachować nad gazociągiem przykrycie min. 1 m, nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Niedopuszczalne jest umieszczenie warstwy nośnej nawierzchni bezpośrednio na gazociągu. Nawierzchnię nad gazociągiem należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z Gazownią w Cieszynie.

Inwestycje wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

Przed przystąpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. Gazociąg w wykopach kontrolnych należy zabezpieczyć obsypką piaskową.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Cieszynie.

Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną w skutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora.