

Przeznaczenie	Centrala SSP Drzwi przesuwne Centrala oddymiania	Oświetlenie placu Winda Centrala ostr. awaryjnego
Moc [kW]	8,1/4,2	6,8/1,9
Typ kabla długość	NHXH FE180 PH90 5x4mmq 5m	YDYżo5x4mmq 70m

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C-S

Bilans części dobudowywanej:

Pz=14,9kW
Po=6,1kW
Qo=3,3kW
So=6,9kW
Io=10,0A

Tablica TZ101

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA, tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl			
TEMAT PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU RATUSZA CIESZYŃSKIEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW PPOŻ	PROJEKTOWAŁ:	mgr inz. B. Pokomeda Nr Upr: SLK/0998/POOE/05 Nr Upr: SLK/3710/OWOE/11
ADRES:	43-400 CIESZYN , RYNEK 1		
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA	SPRAWDZIŁ:	Krystian Gałeczka Nr Upr: 629/92
INWESTOR:	GMINA CIESZYN 43-400 CIESZYN, RYNEK 1		
FAZA/BRANŻA: PBW/EL	DATA: sierpień 2018	SKALA:	NR RYSUNKU: E-01