

Wpł. 07. 07. 2023

Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01
„Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego
i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania
i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń”
wydanie z dnia 14.03.2016

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Wysł. Zażalw. *Selintar*
L.dz. 17951 zał.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 168/ONS-HKiŚ/2023

Cieszyn, 06.07.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Katarzynę Głabek-Nikiel; ONS-HKiŚ; nr upoważnienia 1204.057.1995/23

Martę Krzeszowiak; ONS-HKiŚ; nr upoważnienia 1204.057.1996/23

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) w związku z art. 67 § 1, art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Miasto Cieszyn/ ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn/ tel. 334794200, 338582890/e-mail: urząd@um.cieszyn.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko Miejskie Cieszyn/ Al. Łyska 23, 43-400 Cieszyn/tel. brak /e-mail brak/ pływalnia

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Miasto Cieszyn

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn// tel. 334794200, 338582890/e-mail: urząd@um.cieszyn.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 5482404950/ 072182338/-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Gabriela Staszkiwicz – Burmistrz Miasta Cieszyn

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Cezary Cieńciała – Kierownik Referatu Obiektów Sportowych Wydziału Sportu Urzędy Miejskiego w Cieszynie
/upoważnienie Burmistrz Miasta Cieszyna /05.07.2023 r.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 06.07.2023 r. godz. 8:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie jest przedsiębiorcą

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06.07.2023 r. godz. 10:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli – ocena stanu sanitarno-higienicznego, ocena spełnienia wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli ~~wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**~~
– nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* - nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
 - „Rejestr bieżących informacji i spostrzeżeń” (zapisy prowadzone od 17.06.2023 r. do dnia 05.07.2023 r.)
 - „Rejestr wykonanych pomiarów wody z pływalni” (zapisy prowadzone od 17.06.2023 r. do dnia 06.07.2023 r.)
 - Aktualne sprawozdania z badań z dnia 05.07.2023 r. (data pobrania 30.06.2023 r.): WL/1339/2023, WL/1338/2023, WL/1337/2023.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli - Dokumentów nie oceniano
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr Nie wypełniano formularzy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Podmiot utworzony z mocy ustawy, obecnie nie toczy się postępowanie administracyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Podczas kontroli stwierdzono:

- a) Pływalnia zlokalizowana jest w Cieszynie, Al. Łyska 23;
- b) Pływalnia obejmuje:
 - pomieszczenie wejścia głównego (kasy, ogólnodostępne pomieszczenia sanitarno – higieniczne oddzielne dla kobiet i mężczyzn, każda przystosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażone w umywalki, miski ustępowe i pisuary, suszarki do rąk, mydło w płynie, papier toaletowy, pojemniki na śmieci); na wejściu zamieszczono „Regulamin korzystania z pływalni”;
 - ogólnodostępne, zamykane przebieralnie (w dniu kontroli część wyłączona z użytkowania);
 - w pomieszczeniu budynku głównego zapewniono wentylację grawitacyjną;
 - pomieszczenie ratownika, w którym zapewniono apteczkę pierwszej pomocy ze środkami do dezynfekcji oraz opatrunkami - zlokalizowane na I piętrze budynku głównego, ratownicy zatrudnieni są przez firmę zewnętrzną (WOPR) i wykonują czynności służbowe na zlecenie zarządzającego pływalnią;
 - pomieszczenie socjalne dla pracowników obiektu;
 - nieckę basenu dla pływających, niepływających i brodzik dla dzieci – niecki nie są wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny, nie udostępnia się niecki do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, przy niecce brodzika dla dzieci oraz przy niecce dla niepływających znajdują się zjeżdżalnie;
 - 7 brodzików do płukania stóp wyposażonych w natryski;
 - piaskownicę dla dzieci oraz dwa boiska do siatkówki.
- c) Niecki basenowe wykonane są z żelbetu pokrytego glazurą. W dniu kontroli utrzymane w bieżącej czystości, powierzchnie wykonane są z materiałów nienasiąkliwych o powierzchni gładkiej, łatwej do zdezynfekowania i utrzymania w czystości.
- d) Do dyspozycji korzystających z pływalni udostępnione są leżaki zlokalizowane wokół niecek basenowych.
- e) Zarządzający nie udostępnia sprzętu do nauki pływania.
- f) Teren z nieckami basenowymi jest ogrodzony, zamykany, wykoszony. Wyposażony w znaczną ilość pojemników na śmieci – w dniu kontroli opróżnione, utrzymane w bieżącej czystości.
- g) Źródłem zaopatrzenia w wodę pływalni jest wodociąg publiczny.
- h) Postępowanie z nieczystości: płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, natomiast odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach i kontenerach, które utrzymane są w dobrym stanie sanitarno-technicznym oraz sanitarno-porządkowym. Odpady komunalne odbierane są na podstawie złożonej deklaracji do Urzędu Miasta.

- i) Wszystkie niecki basenowe posiadają jeden wspólny obieg wody. Prowadzony jest ciągły proces uzdatniania wody, w pełni zautomatyzowany, polegający na: wprowadzeniu wody wodociągowej do zbiornika wyrównawczego gdzie miesza się z wodą z cyrkulacji niecek basenowych. Po wyjściu ze zbiornika przechodzi przez łapacz większych zanieczyszczeń. Następnie woda filtrowana jest przez 4 filtry żwirowo-piaskowo-węglowe o sumarycznej wydajności $Q = 350 \text{ dm}^3/\text{min}$ (proces płukania filtrów cyklicznie 2 filtry na dzień). Po filtracji woda poddawana jest uzdatnianiu chemicznemu. Woda jest dezynfekowana stabilizowanym podchlorynem sodu oraz okresowo następuje redukcja pH przez dodawanie roztworu 50% kwasu siarkowego (Korektor pH minus).
Środek podchloryn sodu przechowywany oraz dozowany jest w wydzielonym miejscu pomieszczenia budynku technicznego zabezpieczonym przed dostępem światła słonecznego.
- j) Prowadzona jest dezynfekcja niecki i jej otoczenia środkiem Compactal, Randklar S.
- k) Zarządzający pływalnią posiada ustalony z PPIS w Cieszynie harmonogram badań wody na pływalni (z dnia 17.05.2023 r.). Zarządzający pływalnią wykonuje badania jakości wody na pływalni zgodnie z ustalonym z PPIS w Cieszynie harmonogramem. Zakres i częstotliwość wykonywanych badań jest zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230). Do wglądu przedstawiono aktualne sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 30.06.2023 r.
- l) Badania wody na pływalni zlecane są do laboratorium posiadającego akredytację PCA – t.j. AQUA S.A. (nr akredytacji AB 610).
- m) W trakcie kontroli potwierdzono, iż zarządzający pływalnią dokonuje bieżącej obserwacji pływalni Zarządzający przedstawił do wglądu „Rejestr bieżących informacji i spostrzeżeń” (zapisy prowadzone od 17.06.2023 r. do dnia 05.07.2023 r. - codziennie zapisywana jest ocena przejrzystości wody, ewentualne widoczne zanieczyszczenia oraz podjęte działania naprawcze. oraz ewentualne podejmowane działania naprawcze wraz z podpisem osoby dokonującej oceny. Sprawdzono przedstawione do wglądu zapisy – nie odnotowano zmian w przejrzystości wody.
- n) W trakcie kontroli potwierdzono, iż zarządzający pływalnią prowadzi systematyczny nadzór nad pracą urządzeń pomiarowych jakości wody na pływalni w zakresie parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody oraz stężenia chloru związanego, a powyższy nadzór jest udokumentowany przez niego stosownymi zapisami. Zarządzający przedstawił karty zapisu prowadzone od 17.06.2023 r. do dnia 06.07.2023 r. - dotyczące rejestrowania wyników pomiarów ww. parametrów w nieckach basenowych: zapisy prowadzone są co 4 godziny, w tym pierwsza rejestracja ma miejsce przed rozpoczęciem użytkowania pływalni, zapisy wartości chloru związanego prowadzone są raz na dobę.
- o) W trakcie kontroli potwierdzono, iż zarządzający pływalnią zamieścił komunikat dotyczący jakości wody na pływalni, w którym informuje o ostatniej ocenie wydanej przez PPIS w Cieszynie dot. pływalni oraz spełnieniu przez wodę wymagań ww. rozporządzenia, komunikat umieszczono przy wejściu na pływalnię na tablicy ogłoszeń
- p) Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych – umieszczono stosowną informację i oznakowania.
- q) Przekazano podstawowe informacje dotyczące radonu, jego skutków zdrowotnych oraz obowiązujących regulacji prawnych z tym związanych. Uzyskano informację, iż na pływalni w miejscach pracy nie wykonano badania radonu, nie oceniono liczby miejsc pracy w narażeniu i w związku z tym, nie podjęto działań zapobiegawczych w tym zakresie.

W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny pływalni oceniono jako dobry.

Spełnienie wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) – oceniono jako zgodne.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu –naniiesiono/nie naniiesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

- 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
- 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
- 6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - Nie dotyczy
- 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
.....
(imię i nazwisko/adres)
- 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
- 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
- 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Kierownik Referatu Urząd Miejski w Cieszynie
Obiektów Sportowych Wydział Sportu KIEROWNIK
Referat Obiektów Sportowych
43-400 Cieszyn, ul. Sportowa 1
tel. 33/8510007, 33/8510009
mgr inż. Katarzyna Głabek-Nikiel

ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO
mgr Marta Krzeszowiak

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczeń imienna/pieczeń podmiotu) czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 06.07.2023 r.

Kierownik Referatu
Obiektów Sportowych
Urząd Miejski w Cieszynie
Wydział Sportu
Referat Obiektów Sportowych
43-400 Cieszyn, ul. Sportowa 1
tel. 33/8510007, 33/8510009

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie PSSE w Cieszynie**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić