

**Informacja uzupełniająca do opisu przedmiotu zamówienia
oraz przedmiaru robót**

Zamawiający wymaga, aby w przygotowaniu oferty Wykonawcy uwzględnili
w pozycji nr 15 kosztorysu ofertowego
kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny
zamiast błędnie wskazanego w przedmiarze kotła atmosferycznego.