



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



BIURO RADY MIEJSKIEJ
BRM.0003.81.2015
Wpt. 24.03.2015
Podpis

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Cieszyn, dnia 23.03.2015 r.

JRP.0003.3.15

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

**Pan
Bartosz Tyrna
Radny
Rady Miejskiej Cieszyna**

W odpowiedzi na zapytanie znak BRM.0003.81.2015 z dnia 17 marca 2015 roku dotyczące kanalizacji deszczowej w ul. Błogockiej uprzejmie informuję, że zgodnie z założeniami projektowymi zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa systemu kanalizacyjnego w śródmieściu Cieszyna – etap I" istniejący kanał biegnący poniżej domów nr 32 – 46 miał zostać zmodernizowany metodą ciasnopasowanego rękawa bez rozdziału ścieków i przepięty w dalszej części do kanału sanitarnego. Przed przystąpieniem do prac na ww. kanale Wykonawca robót, tj.: Mota-Engil Central Europe S.A., przeprowadził wywiad środowiskowy, inspekcję TV oraz zadymianie (ZGK). Okazało się, iż kanał ma odmienny przebieg niż to zostało zainwentaryzowane na podkładzie mapowym oraz jest w złym stanie technicznym. Z uwagi na brak możliwości jego naprawy Projektant, w ramach nadzoru autorskiego, zalecił wykonanie nowego kanału sanitarnego metodą przewiertu sterowanego po trasie kanału, jaką pokazano na podkładach mapowych w dokumentacji projektowej. Wykonawca wykonał założenia projektowe, których efektem była budowa nowego, jednego kanału sanitarnego (ogólnospłwanego) bez rozdziału ścieków. Mieszkańcy wskazanych domów nie muszą wykonywać studni chłonnych, gdyż nadal istnieje możliwość odprowadzania ścieków deszczowych nowym kanałem ogólnospławnym.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Miasta
Bogdan Ścibut
Bogdan Ścibut

Rozdzielnik:

- 1 x Pan Bartosz Tyrna – Radny Rady Miejskiej Cieszyna;
- 1 x Pan Krzysztof Kasztura – Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna;
- 1 x Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji;
- 1 x Wydział OR-a/a.