

Czesław Banot Radny  
Rady Miejskiej Cieszyna



18.05.16  
Przez o pomyślenie  
odpowiedzi  
Cieszyn 16.05.2016 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna  
Pan Ryszard Macura

P. Burmistrza  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Cieszyna  
mgr inż. Krzysztof Kasztura

### INTERPELACJA

Dotyczy: uwagi do projektu dworca

Projekt Cieszyńskiego Dworca został poddany analizie pod względem dostępności przestrzeni publicznej.

W projekcie nie znalazły się informacje i udogodnienia w bezpieczeństwie i dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich:

1. Brak zapisu o informacji pionowej i poziomej, wizualnej i dźwiękowej.
2. Brak zapisu o wykonaniu z kostki integracyjnej: linii wiodących, stref informacji, stref zagrożenia, w ciągach pieszych i na przystankach.
3. Brak krawężników dojazdowych na przystankach autobusowych.
4. Nie ma wyznaczonych stref zagrożenia wzdłuż krawędzi przystanków.
5. Brak informacji dotykowej dzielącej przejście od drogi rowerowej.
6. Brak zgodności z zasadami kształtowania przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich.

**Wnioskuje** o uzupełnienie braków w projekcie i wystąpienie do PFRON z projektem o dofinansowanie budowy obiektu dostępnego i służącego poprawie komunikacji dla osób niepełnosprawnych.

Załącznik: zdjęcie - krawężnik dojazdowy

Z wyrazami szacunku

Czesław Banot



